



- Märkused:
- Kilbi tehnilised andmed: juhistikute süsteem – L1,L2,L3,PEN, maandamisviis – TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega, metall-vundamendisaga, paigaldus – väljast, kaablite sisestus – alt.
 - Iga tarbijakaabli jaoks paigaldada liitumiskilpi paindub kaablikaitsesetor L=3 m, Ø75.

- Projekteeritud seadmed
- Olemasolevad kaablid/seadmed
- Maandus

Projekt	Kinnistute liitumine madalpingel				Tellija	
	Elektrivõrgu plan				Joonise nr	
Projekteeris	Andres Pukka	17.11.2020	53726646	Möötkava	M 1:500	
				Staadium	Tööprojekt	
				Keel	Leht	Lehti
				EST	1	1