

| LATISTUS | SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED | SKEEMI nr. | VÕRGU TEHNILISED ANDMED | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | | GRUPI nr. | TARBIJA NIMETUS | ARV | VÕIMSUS kW | KAITSE In/lv | JUHTMESTIKU TEHN.AND. |
| | | | | Potentsiaalühtlustus | | | | MK-HF C-PRo 6KEVI |
| | | | | Toide korruse jaotuskilbist 2JK1 | | 15 | 63/25 | YMz1K Cca 5G6 |
| | | 1JP | | Toide elektripliidile | 1 | 9,0 | 63/16 | YMz1K Cca 5G2,5 |
| | | 1S | | Toide ventilatsiooniseadmele | 1 | 1,0 | 63/10 | YMz1K Cca 3G1,5 |
| | | ***) 2S | | Reserv jahutuse väliselemendile (kaabel hoone katusele paigaldada) | | | 63/16 | YMz1K Cca 3G4 |
| | | 1V | | Valgustus | *) | 1,0 | 63/10 | YMz1K Cca 3G1,5 |
| | | | | | | | | |
| | | 2V | | Valgustus vannitoas | *) | 0,1 | 63/10 | YMz1K Cca 3G1,5 |
| | | 1N | | Toide nõrkvoolu seadmetele kilbis PP kilbis "nõrkvoolu sektsioonis" | 3 | 0,1 | 63/10 | |
| | | 1P | | Toide "pliidi kubule" | 1 | 0,1 | 63/10 | YMz1K Cca 3G1,5 |
| | | 2P | | Pistikupesad eluruumides | *) | 1,0 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | 5P | | Pistikupesa külmikule | 1 | 0,3 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | | | | | | | |
| | | 3P | | Pistikupesa pesumasinale | 1 | 2,5 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | 4P | | Pistikupesa nõudepesumasinale | 1 | 2,5 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | 6P | | Pistikupesa vannitoas (föön) | 1 | 2,0 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | 7P | | Pistikupesad köögi tööpinnal | *) | 2,0 | 63/16 | YMz1K Cca 3G2,5 |
| | | 1PK | | Põrandaküte vannitoas | 1 | 0,7 | 63/10 | PPJ3G1,5 |
| | | 8P | | Pistikupesa rõdul | 1 | 0,1 | 63/16 | PPJ3G2,5 |
| | | | | Reservruum min. 8 moodulit | | | | |

Märkus
*) tähistatud tarbijate arv vastavalt planeidetele

Töö nimi

KORTERELAMU

Tellijä

Objekti asukoht

Joonise nr

Joonise nimi

Kilbi 2KK1 skeem

Mõõtkava

MK

Leht

1

Lehti

1

Masito OÜ

Tel +372 55 39 148

Reg. Nr: 14756782

Koostas

KOOST

I.LÜISTE

Kontrollis

KONTR

A.PUKKA

Kinnitas

KINN

Stadium

Muudatus

CAD

CAD

Kuupäev 03.05.2020