

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	SKEEMI nr.	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
			GRUPI nr.	TARBIJA NIMETUS	ARV	VÕIMSUS kW	KAITSE In/lv	JUHTMESTIKU TEHN.AND.
			Potentsiaalühtlustus				MK-HF C-PRo 6KEVI	
			Toide korruse jaotuskilbist 2JK1		20	63/32	YMz1K Cca 5G10	
		1JP	Toide elektripliidile	1	9,0	63/16	YMz1K Cca 5G2,5	
		2JP	Toide elektrikerisele	1	8,0	63/16	YMz1K Cca 5G2,5	
		1S	Toide ventilatsiooniseadmele	1	1,0	63/10	YMz1K Cca 3G1,5	
		2S	Reserv jahutuse väliselemendile (kaabel hoone katusele paigaldada)			63/16	YMz1K Cca 3G4	
		1V	Valgustus	*)	1,0	63/10	YMz1K Cca 3G1,5	
		2V	Valgustus vannitoas	*)	0,1	63/10	YMz1K Cca 3G1,5	
		1N	Toide nõrkvoolu seadmetele kilbis PP kilbis "nõrkvoolu sektsioonis"	3	0,1	63/10		
		1P	Toide "pliiidi kubule"	1	0,1	63/10	YMz1K Cca 3G1,5	
		2P	Pistikupesad eluruumides	*)	1,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		5P	Pistikupesa külmikule	1	0,3	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		3P	Pistikupesa pesumasinale	1	2,5	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		4P	Pistikupesa nõudepesumasinale	1	2,5	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		6P	Pistikupesa vannitoas (föön)	1	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		7P	Pistikupesad köögi tööpinnal	*)	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5	
		1PK	Põrandaküte vannitoas	1	0,3	63/10	YMz1K Cca 3G1,5	
			Reservruum min. 8 moodulit					

Märkus
*) tähistatud tarbijate arv vastavalt planeidale

Töö nimi KORTERELAMU		Tellija			
Objekti asukoht			Joonise nr		
Joonise nimi Kilbi 2KK2 skeem			Mõõtkava MK	Leht 1	Lehti 1
Masito OÜ Tel +372 55 39 148 Reg. Nr: 14756782		Koostas KONTR	KOOST A.PUKKA	I.LÜISTE	
		Kinnitas KINN			Stadium
		CAD	CAD		Muudatus
			Kuupäev 03.05.2020		