

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	SKEEMI nr.	VÕRGU TEHNILISED ANDMED					
			GRUPI nr.	TARBIJA NIMETUS	ARV	VÕIMSUS kW	KAITSE In/lv	JUHTMESTIKU TEHN.AND.
	Potentsiaalühtlustus						MK-HF C-PRo 10KEVI	
	Toide korruse jaotuskilbist 1JKx			25	63/40	YMz1K Cca 5G16		
	1JP Toide elektripliidile	1	9,0	63/16	YMz1K Cca 5G2,5			
	2JP Toide elektriikerisele	1	8,0	63/16	YMz1K Cca 5G2,5			
	1S Toide ventilatsiooniseadmele	1	1,0	63/10	YMz1K Cca 3G1,5			
	2S Reserv jahutuse väliselemendile (kaabel hoone katusele paigaldada)			63/16	YMz1K Cca 3G4			
	1V Valgustus	*	1,0	63/10	YMz1K Cca 3G1,5			
	2V Valgustus	*	1,0	63/10	YMz1K Cca 3G1,5			
	3V Valgustus vannitoas	*	0,1	63/10	YMz1K Cca 3G1,5			
	1N Toide nõrkvoolu seadmetele kilbis PP kilbis "nõrkvoolu sektsioonis"	3	0,1	63/10				
	1P Toide "pliidi kubule"	1	0,1	63/10	YMz1K Cca 3G1,5			
	2P Pistikupesad eluruumides	*	1,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5			
	5P Pistikupesa külmikule	1	0,3	63/16	YMz1K Cca 3G2,5			
	10P Pistikupesad abiruumis (triikimine)	*	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5			

Märkus
*) tähistatud tarbijate arv vastavalt plaanidele

Töö nimi KORTERELAMU		Tellija			
Objekti asukoht			Joonise nr		
Joonise nimi Kilbi 2KK3 skeem			Mõõtkava MK	Leht 1	Lehti 1
Masito OÜ Tel +372 55 39 148 Reg. Nr: 14756782		Koostas KOOST	KOOST	I.LÜISTE	Stadium
	Kontrollis KONTR	KONTR	A.PUKKA		Muudatus
	Kinnitas KINN	KINN			Kuupäev 03.05.2020
	CAD	CAD			