

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	SKEEMI nr.	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
			GRUPI nr.	TARBIJA NIMETUS	ARV	VÕIMSUS kW	KAITSE In/lv
PE N L1;L2;L3							
		6P	Pistikupesa vannitoas (föön)	1	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		7P	Pistikupesad köögi tööpinnal	*)	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		8P	Pistikupesad rõdul	*)	0,1	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		9P	Pistikupesad köögi tööpinnal	*)	2,0	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		3P	Pistikupesa pesumasinale	1	2,5	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		4P	Pistikupesa nõudepesumasinale	1	2,5	63/16	YMz1K Cca 3G2,5
		1PK	Põrandaküte vannitoas	1	0,9	63/10	YMz1K Cca 3G1,5
		2PK	Põrandaküte vannitoas	1	1,1	63/10	YMz1K Cca 3G1,5
			Reservruum min. 8 moodulit				

Töö nimi		KORTERELAMU		Tellija	
Objekti asukoht			Joonise nr		
Joonise nimi			Mõõtkava	Leht	Lehti
Kilbi 2KK3 skeem			MK	1	1
Masito OÜ Tel +372 55 39 148		Koostas	KOOST	I.LÜISTE	Stadium
		Kontrollis	KONTR	A.PUKKA	
Reg. Nr: 14756782		Kinnitas	KINN		Kuupäev 03.05.2020
		CAD	CAD		