

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Kaabelliinid				
1,2 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G120, Un-1,2 kV	m	55	
MP kaabli otsamuhv	120 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	2	
Tarvikud				
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	48	
Kaitsetoru	Ø = 75, 450N	jm	3	Paindub kaablikaitsetoru tarbijakaablile
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	51	
Kaabliipikud nimiandmetega		kmpl	1	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m ³	3	
Mööte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
1,2 kV				
1 arvesti kohaga MK sokliil		tk	1	
Jadavinnaklüliti	250 A	tk	1	
Sulavkaitse	3x50 A	kmpl	1	
Arvesti	Kaugloetav arvestussüsteem alla 63A	tk	1	PLC
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klipsiseseid tähistusi, kaabliipikuid

* Taastamiste mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või parematega